

## ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ГАЗОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ!!!!

1. Демонтаж старых газовых труб;
2. Монтаж новой системы по существующему следу;
3. Приемка смонтированной системы газоснабжения на прочность УП «Мингаз» (дома оставаться не нужно);
4. Заключение собственниками договоров с УП «Мингаз»;
5. Подключение газовых плит на гибкий шланг;
6. Покраска газовых труб и заделка отверстий;
7. Поквартирная сдача системы газоснабжения УП «Мингаз» на герметичность. На данной приемке представитель УП «Мингаз» должен попасть во **ВСЕ** квартиры для проверки качества монтажа, соответствия его проекту, а также соблюдение норм, которые должны быть соблюдены для пуска газа. Дом принимается, только когда **ВСЕ** квартиры предоставят доступ и устранят выявленные УП «Мингаз» замечания;
8. Пуск газа производится, только если в назначенный день **ВСЕ** квартиры будут дома. В случае отсутствия хотя бы одной квартиры, пуск газа переносится на другой день.

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ГАЗУ!!!

В соответствии с п.4.6 СН 3.02.01-2019 «Жилые здания» между кухней, в которой установлено газоиспользующее оборудование, и прихожей (коридором), а также при сообщении кухни посредством дверного проема со смежно расположенной жилой комнатой следует предусматривать установку внутренних межкомнатных дверных блоков по СТБ 2433 или другим ТНПА.

Также в соответствии с п.4.7 СН 3.02.01-2019 «Жилые здания» в дверях кухонь, совмещенных санитарных узлов, уборных и ванных комнат для притока воздуха следует размещать решетки или другие устройства площадью не менее 0,02 м<sup>2</sup>. Решетки следует располагать таким образом, чтобы их низ находился на расстоянии не более 0,03 м от уровня пола.

В соответствии с п.11.20 СН 4.04.01-2019 «Системы электрооборудования жилых и общественных зданий» расстояние от штепсельных розеток и выключателей до газовых трубопроводов и счётчиков должно быть не менее 0,5 м.

Согласно статье 19 Закона Республики Беларусь «О газоснабжении» приёмка в эксплуатацию капитально отремонтированных жилых домов, не оборудованных приборами учёта расхода газа, запрещается.

По истечении нормативного срока эксплуатации газоиспользующего оборудования, указанного в руководстве по эксплуатации газоиспользующего оборудования (но не более 20 лет), произвести его замену или заключить договор со специализированной организацией на проведение диагностики его технического состояния в целях определения остаточного ресурса и возможности дальнейшей эксплуатации (п. 11.11 Правил пользования газом в быту).

Для осуществления диагностики газоиспользующего оборудования можно обратиться в УП «МИНГАЗ» по тел. 162 или в онлайн-форме на сайте.